


запад

ЛЕГЕНДА

- Лум.осб. тмяло 4x14W, с рбодйнопрараблйчнн рещеткн, с ЕПРА, IP 20, в изплънение за варахване в окачен табан, цвят на светлынната на лампата 4000 К, светлынен поток на лампата – свгласно светлотехнйческнте узчыслення
- Лум.осб. тмяло 3x14W, с рбодйнопрараблйчнн рещеткн, с ЕПРА, IP 20, в изплънение за варахване в окачен табан, цвят на светлынната на лампата 4000 К, светлынен поток на лампата – свгласно светлотехнйческнте узчыслення
- Осб. тмяло тпл ”Лунд” за непосредствен монтаж към табан, с компактн лум.лампы (к.л.л.) – 2x13W или 2x18W, IP21
- Евакuaryонно осб. тмяло с к.л.л. 11W с пиктограмн блящо чбдече и насочбща стрелкн; с варагено акумляторнн батерня за резервнйно захранване мннмум 60 мннутц; IP 21
- Свщц, но с к.л.л. 18W и без пиктограмн—за обварйно осветление, монтырано към табанн, с бареяц, гарантыращо резервнйно захранване мннмум 60 мннутц; IP 21
- Ел. ключ /обыкновен, серцен, гебнаторен/, изплънен за скрнт монтаж, нормално изплънение IP 21
- Команген бутон през импльсно реле в таблыто

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Осветителната установка към работното осветление ще се захранн от ново тмблы ТСО, захранбщо ел.консуматорнте в ремонтнрннчнтелне помешення.
- Ел.захранването на евакuaryонното осветление ще е от узвод на гежурнн шыны на свщцто ел.тмблы (ТСО).
- Осветителннтелне установки ще се изплънят с кабелн тпл СВВн/А 3x1.5mm2, положенн над окаченнтелне тмбанн по кабелнн скары или на ПКОН скобн, а по стеннтелне, узмгеленн в предгнзнн гофр. ПВЦ тмрбн под мозылкнтел.

		РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	
		МИНИСТЕРСТВО НА ОТРАНАТА	
ОБЕКТ:		МТЛТС - гр.София, ул. "Дякон Игнатий"№9 Вырешуно частично преустройство на ет. 17	
ПРОЕКТАНТ		инж. М.Кримова	
АРХИТЕКТ		арх.И.Петрова	
КОНСТРУКТОР		инж.Д.Костова	
ОВК		инж.И.Борова	