




ЛЕГЕНДА

- ТСО  – **НОВО ЕЛ.РАЗРЕДИТЕЛНО ТАБЛО - ПО СХЕМА,**
ЗАХРАНЕНО ОТ ЕТАЖНОТО СИЛОВО ТАБЛО
-  – **КОНТАКТ ЕДНОПОЛЮСЕН - 16A/230V, С ПРЕДПАЗНА**
КЛЕМА, В ИЗГЪЛНЕНИЕ ЗА СЪРИТ МОНТАЖ-IP21
- ПАНЕЛ ДО РАБОТНА ТОЧКА ЗА МОНТАЖ НА**
СТЕНА ВКЛЮЧВАЩ:
- **ЕКРАНИРАНА ДВОЙНА КОМУНИКАЦИОННА**
РОЗЕТКА С 2ЕР. ЕКРАНИРАНИ ИНЪРТИ РЪЛБ
 - **3ЕР. КОНТАКТИ С ОТДЕЛНА ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА**
И ПРЕДПАЗЕН ШИФТ - 16A/230V
- СИЛОВА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Ел.инсталацията към контактите с общо предназначение да се изпълни с кабел СВВн/А 3х2,5мм2 в гофр.тръби ф23мм скрито под мазилка на стени, а над окачене тавани - по скарри или на ПКОМ скоби .
2. Работните точки да се оборудват с общ панел за скрит стенен монтаж с вградена двойна телекомуникационна розетка и три броя контактни излиза по френски стандарт 16A/230V. Панелът да се монтира с височина на долния ръб на 0.6м от готов под. Типът на панелите да е за вертикално разпределение на механизмите.
3. Инсталацията за силово храняване на компют.контакти да се изпълни с кабел СВВн/А 3х2,5мм2 в гофр.тръби ф23мм скрито под мазилка на стени, а над окачене тавани - по скарри или на ПКОМ скоби .
4. Отстоянието между силови и комуникационни кабели трябва да е минимум 10см.

ПРОЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ М 1:50

		МОН МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА	
ОБЕКТ:		МТИТС - гр.София, ул."Дякан Липнятий"№9 Вътрешно частично преустройство на ет.17	
ПРОЕКТАНТ		инж.М.Кримова	
АРХИТЕКТ		арх.И.Несторова	
ИНЖЕНЕР		инж.Д.Костова	
ОВК		инж.И.Барева	
СЪГЛАСУВАЛИ		ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ КЪМ КОНТАКТИ "ОБЩИ НУЖДИ" И КОМПЮТРИ	
ПРОЕКТАНТ		Гл.проектант	
АРХИТЕКТ		арх.Б.Перфенов	
ИНЖЕНЕР		инж.О.Кеменова	
ОВК		МАШАБ 1:50	
СЪГЛАСУВАЛИ		ИЗВ.№	
ПРОЕКТАНТ		ЧАСТ: ЕЛ	
АРХИТЕКТ		ФУЗБ. ПП	
ИНЖЕНЕР		ЧЕПТ.№ 2/5	
ОВК		ДАТА 05.2018г	